Varnostni preliv:
- premični preliv (INOX)
- L=1.60m, H=0.35m

Priklop na tehnološko vodo
- razvod in priklop 1"
- Q = cca. 1l/s
- P = 4 - 5 bar (pri 8 m^3/h)
- max. velikost susp. delcev: 200 μm

Iztočni kanal odpadkov (INOX)
- L = 3738 mm
- α = 15° mm
- dodatna podpora za cevovode daljše od 2m

Splakovalni kanal + nakladalni lijak (INOX)
- DN = 250 mm
- L = 4 m

Kompaktor odpadkov + nakladalni lijak (INOX)
- kapaciteta = 4 m^3/h
- DN = 250 mm
- L = 4 m

Splakovalni kanal + nakladalni lijak (INOX)
- DN = 250 mm
- L = 1.7 m

INOX cev DN25
L = cca. 3.5 m

Kroglični ventil
DN25 (INOX)

INOX cev DN50
L = cca. 4 m

INOX cev DN65
L = cca. 1.5 m

Kroglični ventil
DN65 (INOX)

Kroglični ventil
DN65 (INOX)

INOX cev DN65
L = cca. 2.0 m

Avtomastke grobe grablje (INOX)
- Q = 250 l/s
- e = 20 mm
- α = 80°

Priklop na tehnološko vodo
- razvod in priklop 6/4"
- Q = cca. 2x7l/s

Priklop na obstoječe omežje tehnološke vode
- priklop DN65
- Q_{min} = cca. 15l/s
- P = 4.5 - 5 bar (pri 8 m^3/h)

1415 695 1120 2340 5570 1500 1500 922 700 328 123 156 245 232 156 250

1918 505 2393 1200 944 6960

1918 3664 1379 5960 1000

Legenda

Predvidno
- predvidena oprema
- preboji obstoječih AB plošč in sten
- predvidene AB stene
- razvod tehnološke vode

Obstoječe stanje
- AB stene in plošče
- obstoječa oprema
- obstoječa oprema - odstranitev
- tehnološka voda
- pitna voda

Opomba:
Vsi elementi iz nerjavečega jekla AISI 304L ali boljše! Vse mere preveriti ob izvedbi na licu mesta!

Investitor: JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice, Cesta maršala Tita 51, 4270 Jesenice			Objekt / Lokacija: Vgradnja avtomatskih grobih grabelj na CČN Jesenice		
Odgovorni vodja projekta: dr. Matej Uršič univ. dipl. inž. vod. in kom. inž. IZS G-2586			Vrsta načrta: 3 - Načrt gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni načrti, Načrt vgradnje avtomatskih grobih grabelj		
Odgovorni projektant: dr. Matej Uršič univ. dipl. inž. vod. in kom. inž. IZS G-2586	HIDROLAB d.o.o., Ulica Nikole Tesle 33 A, 5290 Šempeter pri Gorici, gsm: +386 (0)41 - 371 169, ID za DDV št: SI89534409		Vsebina načrta: Situacija vgradnje strojne opreme		
Vrsta projekta: PZI	št. načrta: 30-09/17-K	datum: Februar 2018	spremembe:	merilo: 1:25	list: G.1.0