



## Poročilo o izvedeni nalogi

### Vzorčenje in laboratorijsko preskušanje pitne vode

Evidenčna oznaka: 2300-23/69014-25/55461

Naročnik: JEKO, JAVNO KOMUNALNO PODJETJE, D.O.O., JESENICE  
CESTA MARŠALA TITA 51  
4270 Jesenice

Naročilo: Pogodba št. , II/10-411-246/2024, z dne 06.01.2025

Izvajalci: Oddelek za pitne in kopalne vode  
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Kranj

Vodja naloge: Marko Erjavec, dipl.san.inž.

Maribor, 03.06.2025

Oddelek za pitne in kopalne vode  
Vodja naloge:

Marko Erjavec, dipl.san.inž.

Čas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.  
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



## Podatki o vzorcu

**Vzorec:** Pitna voda - omrežje Moste, Bar Gregor  
**Številka vzorca:** 25/55461  
**Namen:** Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo  
**Naročnik:** JEKO, JAVNO KOMUNALNO PODJETJE, D.O.O., JESENICE, CESTA MARŠALA  
TITA 51, 4270 Jesenice  
**Vzorec odvzel:** Marko Erjavec, NLZOH OPKV  
**Čas odvzema:** 28.05.2025 09:15  
**Mesto odvzema:** Vodovod Ajdna, omrežje Moste, Bar Gregor, točilni pult, pipa  
**Vzorec sprejel:** Marko Erjavec  
**Kraj in čas sprejema:** Kranj, 28.05.2025 12:30

## Ocena rezultatov:

Rezultati preizkušanih parametrov ne presegajo mejnih vrednosti, določenih v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023).

Rezultate preizkušanih parametrov glede na mejne vrednosti, določene v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023) ocenjujemo kot zdravstveno ustrezne.

## Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-23/69014-25/55461-T

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4004-23/69014-25/55461-M



Evidenčna oznaka: 2300-23/69014-25/55461-T

## Poročilo o preskušanju

|                           |                                                                                        |                        |                  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|
| <b>Vzorec:</b>            | Pitna voda - omrežje Moste, Bar Gregor                                                 |                        |                  |
| <b>Matriks:</b>           | Pitna voda                                                                             |                        |                  |
| <b>Številka vzorca:</b>   | 25/55461                                                                               |                        |                  |
| <b>Namen:</b>             | Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo                                         |                        |                  |
| <b>Naloga:</b>            | Vzorčenje in laboratorijsko preskušanje pitne vode                                     |                        |                  |
| <b>Vodja naloge:</b>      | Marko Erjavec, dipl.san.inž.                                                           |                        |                  |
| <b>Naročnik:</b>          | JEKO, JAVNO KOMUNALNO PODJETJE, D.O.O., JESENICE, CESTA MARŠALA TITA 51, 4270 Jesenice |                        |                  |
| <b>Naročilo:</b>          | Pogodba št. , II/10-411-246/2024, z dne 06.01.2025                                     |                        |                  |
| <b>Predmet vzorčenja:</b> | Trenutni vzorec pitne vode iz sistema za oskrbo s pitno vodo.                          |                        |                  |
| <b>Plan vzorčenja:</b>    | DN 231891, 28.05.2025                                                                  |                        |                  |
| <b>Mesto odvzema:</b>     | Vodovod Ajdna, omrežje Moste, Bar Gregor, točilni pult, pipa                           |                        |                  |
| <b>Metoda vzorčenja:</b>  | SIST ISO 5667-5:2007                                                                   |                        |                  |
| <b>Stanje vzorca:</b>     | Vzorec ustreza kriterijem za sprejem                                                   |                        |                  |
| <b>Odvzem vzorca</b>      | <b>Sprejem vzorca</b>                                                                  | <b>Datum poročila:</b> | 03.06.2025       |
| <b>Datum in ura:</b>      | 28.05.2025 09:15                                                                       | <b>Datum in ura:</b>   | 28.05.2025 12:30 |
| <b>Odvzel:</b>            | Marko Erjavec, NLZOH OPKV                                                              | <b>Sprejel:</b>        | Marko Erjavec    |

### Rezultati preskušanja

# Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

| Parameter               | Rezultat<br>Opomba | Enota | Izražen<br>kot/na | Metoda<br>Kraj izvedbe                     | Začetek /<br>zaključek<br>analize |
|-------------------------|--------------------|-------|-------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Terenske meritve</b> |                    |       |                   |                                            |                                   |
| Temperatura vode        | 8.9                | °C    |                   | SIST DIN 38404-4:2000, na<br>mestu odvzema | 28.05.25<br>28.05.25              |
| Vonj                    | brez posebnosti #  |       |                   | ÖNORM M 6620: 2012, na<br>mestu odvzema    | 28.05.25<br>28.05.25              |

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Vodja naloge:  
Marko Erjavec, dipl.san.inž.

Elektronsko podpisal Marko Erjavec, dipl.san.inž. ob 03.06.2025 15:45

Rezultati se nanašajo na vzorčeni vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.  
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.  
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



## Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

**Vzorec:** Pitna voda - omrežje Moste, Bar Gregor  
**Matriks:** Pitna voda  
**Številka vzorca:** 25/55461; Lab. št.: 25/6496  
**Namen:** Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo  
**Naloga:** Vzorčenje in laboratorijsko preskušanje pitne vode  
**Vodja naloge:** Marko Erjavec, dipl.san.inž.  
**Naročnik:** JEKO, JAVNO KOMUNALNO PODJETJE, D.O.O., JESENICE, CESTA MARŠALA TITA 51, 4270 Jesenice  
**Naročilo:** Pogodba št. , II/10-411-246/2024, z dne 06.01.2025  
**Mesto odvzema:** Vodovod Ajdna, omrežje Moste, Bar Gregor, točilni pult, pipa  
**Stanje vzorca:** Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

**Odvzem vzorca** **Prevzem vzorca** **Datum poročila:** 02.06.2025  
**Datum in ura:** 28.05.2025 09:15 **Datum in ura:** 28.05.2025 12:30  
**Odvzel:** Marko Erjavec, NLZOH OPKV **Prevzel:** Marjeta Mubi

### Rezultati preskušanja

| Parameter                 | Metoda, Kraj izvedbe                               | Rezultat   | Enota      | Začetek / zaključek analize |
|---------------------------|----------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------|
| Escherichia coli          | ISO 9308-1:2014, KR                                | ni najdeno | CFU/100 mL | 28.05.2025<br>29.05.2025    |
| Koliformne bakterije      | ISO 9308-1:2014, KR                                | ni najdeno | CFU/100 mL | 28.05.2025<br>29.05.2025    |
| Enterokoki                | ISO 7899-2:2000, KR                                | ni najdeno | CFU/100 mL | 28.05.2025<br>30.05.2025    |
| Število kolonij pri 36 °C | ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, KR | ni najdeno | CFU/mL     | 28.05.2025<br>30.05.2025    |
| Število kolonij pri 22 °C | ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, KR | ocenjeno 1 | CFU/mL     | 28.05.2025<br>02.06.2025    |

**Analitik:**  
dr. Tanja Petelinc, univ. dipl. mikrobiol.

**Odgovorna oseba:**  
dr. Tanja Petelinc, univ. dipl. mikrobiol.

Elektronsko podpisal dr. Tanja Petelinc, univ. dipl. mikrobiol. ob 02.06.2025 11:44:55

Rezultati se nanašajo na vzorčeni vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.  
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.  
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.