



Poročilo o izvedeni nalogi  
**Vzorčenje in laboratorijsko preskušanje pitne vode**

Evidenčna oznaka: 2300-23/69014-25/126092

Naročnik: JEKO, JAVNO KOMUNALNO PODJETJE, D.O.O., JESENICE  
CESTA MARŠALA TITA 51  
4270 Jesenice

Naročilo: Pogodba št. , II/10-411-246/2024, z dne 06.01.2025

Izvajalci: Oddelek za pitne in kopalne vode  
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Kranj

Vodja naloge: Marko Erjavec, dipl.san.inž.

Maribor, 28.11.2025

Oddelek za pitne in kopalne vode  
Vodja naloge:

Marko Erjavec, dipl.san.inž.

Čas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.  
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



## Podatki o vzorcu

**Vzorec:** Pitna voda - raztežilnik Fenc, za UV  
**Številka vzorca:** 25/126092  
**Namen:** Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo  
**Naročnik:** JEKO, JAVNO KOMUNALNO PODJETJE, D.O.O., JESENICE, CESTA MARŠALA  
TITA 51, 4270 Jesenice  
**Vzorec odvzel:** Marko Erjavec, NLZOH OPKV  
**Čas odvzema:** 25.11.2025 10:30  
**Mesto odvzema:** Izvir pod Golico, raztežilnik Fenc, za UV  
**Vzorec sprejel:** Marko Erjavec  
**Kraj in čas sprejema:** Kranj, 25.11.2025 13:30

## Ocena rezultatov:

Rezultati preizkušanih parametrov ne presegajo mejnih vrednosti, določenih v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023).

Rezultate preizkušanih parametrov glede na mejne vrednosti, določene v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023) ocenjujemo kot zdravstveno ustrezne.

## Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-23/69014-25/126092-T

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4004-23/69014-25/126092-M



## Poročilo o preskušanju

**Vzorec:** Pitna voda - raztežilnik Fenc, za UV  
**Matriks:** Pitna voda  
**Številka vzorca:** 25/126092  
**Namen:** Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo  
**Naloga:** Vzorčenje in laboratorijsko preskušanje pitne vode  
**Vodja naloge:** Marko Erjavec, dipl.san.inž.  
**Naročnik:** JEKO, JAVNO KOMUNALNO PODJETJE, D.O.O., JESENICE, CESTA MARŠALA TITA 51, 4270 Jesenice  
**Naročilo:** Pogodba št. , II/10-411-246/2024, z dne 06.01.2025  
**Predmet vzorčenja:** Trenutni vzorec pitne vode iz sistema za oskrbo s pitno vodo.  
**Plan vzorčenja:** DN 243057, 25.11.2025  
**Mesto odvzema:** Izvir pod Golico, raztežilnik Fenc, za UV  
**Metoda vzorčenja:** SIST ISO 5667-5:2007 v povezavi z ISO 19458:2006  
**Stanje vzorca:** Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

### Odvzem vzorca

**Datum in ura:** 25.11.2025 10:30

**Odvzel:** Marko Erjavec, NLZOH OPKV

### Slika oz. shema mesta odvzema / vzorca:

Slika mesta odvzema

### Sprejem vzorca

**Datum in ura:** 25.11.2025 13:30

**Sprejel:** Marko Erjavec

**Datum poročila:** 28.11.2025





## Rezultati preskušanja

# Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

| Parameter               | Rezultat<br>Opomba | Enota | Izražen<br>kot/na | Metoda<br>Kraj izvedbe                     | Začetek /<br>zaključek<br>analize |
|-------------------------|--------------------|-------|-------------------|--|-----------------------------------|
| <b>Terenske meritve</b> |                    |       |                   |  |                                   |
| Temperatura vode        | 7.0                | °C    |                   | SIST DIN 38404-4:2000, na<br>mestu odvzema | 25.11.25<br>25.11.25              |
| Vonj                    | brez posebnosti    | #     |                   | ÖNORM M 6620: 2012, na<br>mestu odvzema    | 25.11.25<br>25.11.25              |

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Vodja naloge:  
Marko Erjavec, dipl.san.inž.

Elektronsko podpisal Marko Erjavec, dipl.san.inž. ob 28.11.2025 14:37

Rezultati se nanašajo na vzorčeni vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.  
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.  
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



## Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

|                         |   |                       |                            |
|-------------------------|---|-----------------------|----------------------------|
| <b>Vzorec:</b>          | Pitna voda - raztežilnik Fenc, za UV  | <b>Prevzem vzorca</b> | Datum poročila: 28.11.2025 |
| <b>Matriks:</b>         | Pitna voda  | <b>Datum in ura:</b>  | 25.11.2025 13:35           |
| <b>Številka vzorca:</b> | 25/126092; Lab. št.: 25/14396   | <b>Prevzel:</b>       | Marjeta Mubi               |
| <b>Namen:</b>           | Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo  |                       |                            |
| <b>Naloga:</b>          | Vzorčenje in laboratorijsko preskušanje pitne vode  |                       |                            |
| <b>Vodja naloge:</b>    | Marko Erjavec, dipl.san.inž.  |                       |                            |
| <b>Naročnik:</b>        | JEKO, JAVNO KOMUNALNO PODJETJE, D.O.O., JESENICE, CESTA MARŠALA TITA 51, 4270<br>Jesenice |                       |                            |
| <b>Naročilo:</b>        | Pogodba št. , II/10-411-246/2024, z dne 06.01.2025  |                       |                            |
| <b>Mesto odvzema:</b>   | Izvir pod Golico, raztežilnik Fenc, za UV   |                       |                            |
| <b>Stanje vzorca:</b>   | Vzorec ustreza kriterijem za sprejem  |                       |                            |
| <b>Odvzem vzorca</b>    |   |                       |                            |
| <b>Datum in ura:</b>    | 25.11.2025 10:30  |                       |                            |
| <b>Odvzel:</b>          | Marko Erjavec, NLZOH OPKV   |                       |                            |

### Rezultati preskušanja

| Parameter                 | Metoda, Kraj izvedbe                                  | Rezultat   | Enota      | Začetek / zaključek<br>analize |
|---------------------------|---|------------|------------|--------------------------------|
| Escherichia coli          | ISO 9308-1:2014, KR                                   | ni najdeno | CFU/100 mL | 25.11.2025<br>26.11.2025       |
| Koliformne bakterije      | ISO 9308-1:2014, KR                                   | ni najdeno | CFU/100 mL | 25.11.2025<br>26.11.2025       |
| Število kolonij pri 36 °C | ISO 6222:1999, tehnika<br>prelivanja, gojišče YEA, KR | ni najdeno | CFU/mL     | 25.11.2025<br>27.11.2025       |
| Število kolonij pri 22 °C | ISO 6222:1999, tehnika<br>prelivanja, gojišče YEA, KR | ni najdeno | CFU/mL     | 25.11.2025<br>28.11.2025       |

Analitik:  
Polonica Planina, univ. dipl. biol.

Odgovorna oseba:  
Polonica Planina, univ. dipl. biol.

Elektronsko podpisal Polonica Planina, univ. dipl. biol. ob 28.11.2025 12:32:47

Rezultati se nanašajo na vzorčeni vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.  
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.  
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.