2026.10.26 15:56:28
MARKO ERJAVEC
OPKV
Preverjanje istovetnosti dokumenta
http://www.nlzoh.si/istovetnost

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

# Poročilo o izvedeni nalogi

## Vzorčenje in laboratorijsko preskušanje pitne vode

| | |
|---|---|
| Evidenčna oznaka: | 2300-23/69014-26/110578 |
| Naročnik: | JEKO, JAVNO KOMUNALNO PODJETJE, D.O.O., JESENICE<br>CESTA MARŠALA TITA 51<br>4270 Jesenice |
| Naročilo: | Pogodba št. , II/10-411-246/2024, z dne 06.01.2025 |
| Izvajalci: | Oddelek za pitne in kopalne vode<br>Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Kranj |
| Vodja naloge: | Marko Erjavec, dipl.san.inž. |
| Maribor, | 26.10.2026 |

Oddelek za pitne in kopalne vode
Vodja naloge:

Marko Erjavec, dipl.san.inž.

Čas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.

## Podatki o vzorcu

| | |
|---|---|
| **Vzorec:** | Pitna voda - omrežje Slovenski Javornik (Trgovina Mercator) |
| **Številka vzorca:** | 26/110578 |
| **Namen:** | Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo |
| **Naročnik:** | JEKO, JAVNO KOMUNALNO PODJETJE, D.O.O., JESENICE, CESTA MARŠALA TITA 51, 4270 Jesenice |
| **Vzorec odvzel:** | Marko Erjavec, NLZOH OPKV |
| **Čas odvzema:** | 20.10.2026 11:15 |
| **Mesto odvzema:** | Vodovod Završnica, omrežje Slovenski Javornik (Trgovina Mercator), skladišče, pipa |
| **Vzorec sprejel:** | Marko Erjavec |
| **Kraj in čas sprejema:** | Kranj, 20.10.2026 13:50 |

### Ocena rezultatov

Rezultati preizkušanih parametrov ne presegajo mejnih vrednosti, določenih v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023 in 192/2026).

**Priloge poročila:**

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-23/69014-26/110578-T
Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4004-23/69014-26/110578-M

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE

SLOVENSKA AKREDITACIJA
SIST EN ISO/IEC 17025
LP-014

**Evidenčna oznaka:** 2300-23/69014-26/110578-T

# Poročilo o preskušanju

| | |
|---|---|
| **Vzorec:** | Pitna voda - omrežje Slovenski Javornik (Trgovina Mercator) |
| **Matriks:** | Pitna voda |
| **Številka vzorca:** | 26/110578 |
| **Namen:** | Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo |
| **Naloga:** | Vzorčenje in laboratorijsko preskušanje pitne vode |
| **Vodja naloge:** | Marko Erjavec, dipl.san.inž. |
| **Naročnik:** | JEKO, JAVNO KOMUNALNO PODJETJE, D.O.O., JESENICE, CESTA MARŠALA TITA 51, 4270 Jesenice |
| **Naročilo:** | Pogodba št. , II/10-411-246/2024, z dne 06.01.2025 |
| **Predmet vzorčenja:** | Trenutni vzorec pitne vode iz sistema za oskrbo s pitno vodo. |
| **Plan vzorčenja:** | DN 261536, 20.10.2026 |
| **Mesto odvzema:** | Vodovod Završnica, omrežje Slovenski Javornik (Trgovina Mercator), skladišče, pipa |
| **Metoda vzorčenja:** | SIST ISO 5667-5:2007 v povezavi z ISO 19458:2006 |
| **Način vzorčenja:** | Način A (pitna voda iz distribucijskega omrežja) |
| **Stanje vzorca:** | Vzorec ustreza kriterijem za sprejem |

***Odvzem vzorca***

**Datum in ura:** 20.10.2026 11:15
**Odvzel:** Marko Erjavec, NLZOH OPKV

***Sprejem vzorca***

**Datum in ura:** 20.10.2026 13:50
**Sprejel:** Marko Erjavec

**Datum poročila:** 26.10.2026

**Slika oz. shema mesta odvzema / vzorca:**

Slika mesta odvzema



**Evidenčna oznaka:** 2300-23/69014-26/110578-T

## Vremenski podatki

| | |
|---|---|
| Vreme pred vzorčenjem | vzorčenje po obdobju suhega vremena |
| Vreme v času vzorčenja | suho, oblačno |

## Rezultati preskušanja

| Parameter | Rezultat<br>Opomba | Enota | Izražen kot/na | Metoda<br>Kraj izvedbe | Začetek /<br>zaključek analize |
|---|---|---|---|---|---|
| **Terenske meritve** | | | | | |
| Temperatura vode | 11.8 | °C | | SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema | 20.10.26<br>20.10.26 |
| Klor-prosti | 0.07 | mg/L | LOQ | SIST EN ISO 7393-2:2018, na mestu odvzema | 20.10.26<br>20.10.26 |
| Vonj | brez posebnosti | | | ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema | 20.10.26<br>20.10.26 |

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Vodja naloge:
Marko Erjavec, dipl.san.inž.

Elektronsko podpisal Marko Erjavec, dipl.san.inž. ob 26.10.2026 15:56

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
CENTER ZA MIKROBIOLOŠKE ANALIZE ŽIVIL, VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

SLOVENSKA AKREDITACIJA
SIST EN ISO/IEC 17025
LP-014

**Evidenčna oznaka:** 4004-23/69014-26/110578-M

# Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

**Vzorec:** Pitna voda - omrežje Slovenski Javornik (Trgovina Mercator)
**Matriks:** Pitna voda
**Številka vzorca:** 26/110578; Lab. št.: 26/12652
**Namen:** Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
**Naloga:** Vzorčenje in laboratorijsko preskušanje pitne vode
**Vodja naloge:** Marko Erjavec, dipl.san.inž.
**Naročnik:** JEKO, JAVNO KOMUNALNO PODJETJE, D.O.O., JESENICE, CESTA MARŠALA TITA 51, 4270 Jesenice
**Naročilo:** Pogodba št. , II/10-411-246/2024, z dne 06.01.2025
**Mesto odvzema:** Vodovod Završnica, omrežje Slovenski Javornik (Trgovina Mercator), skladišče, pipa
**Stanje vzorca:** Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

***Odvzem vzorca***
**Datum in ura:** 20.10.2026 11:15
**Odvzel:** Marko Erjavec, NLZOH OPKV

***Prevzem vzorca***
**Datum in ura:** 20.10.2026 14:25
**Prevzel:** Mojca Polak

**Datum poročila:** 23.10.2026

## Rezultati preskušanja

| Parameter | Metoda, Kraj izvedbe | Rezultat | Enota | Začetek / zaključek analize |
|---|---|---|---|---|
| Escherichia coli | ISO 9308-1:2014, KR | ni najdeno | CFU/100 mL | 20.10.2026<br>21.10.2026 |
| Koliformne bakterije | ISO 9308-1:2014, KR | ni najdeno | CFU/100 mL | 20.10.2026<br>21.10.2026 |
| Število kolonij pri 36 °C | ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, KR | ocenjeno 4 | CFU/mL | 20.10.2026<br>22.10.2026 |
| Število kolonij pri 22 °C | ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, KR | ocenjeno 6 | CFU/mL | 20.10.2026<br>23.10.2026 |

Analitik:
Špela Rupnik, mag. biotehnolog.

Odgovorna oseba:
dr. Tanja Petelinc, univ. dipl. mikrobiol.

Elektronsko podpisal dr. Tanja Petelinc, univ. dipl. mikrobiol. ob 23.10.2026 13:35:25

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.